

АКТ
ГИДРОПНЕВМАТИЧЕСКОЙ ПРОМЫВКИ, ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ИСПЫТАНИЯ
и ГОТОВНОСТИ К ЭКСПЛУАТАЦИИ
внутридомовой системы отопления / ГВС / вентиляции

г.о Одинцово

" " _____ 2019г.

Потребитель (абонент): Жилой дом (ООО «ДомЭлком»)
Адрес: Московская обл., Одинцовский р-н, дер. Митькино, ул. Заречная, №2

Мы, нижеподписавшиеся, представитель ресурсоснабжающей организации
кар. участка Одинцово Захаров А.В.
(должность, фамилия, имя, отчество)

и представитель потребителя: Генеральный директор ООО «Домэлком» Литвак А.П.
(должность, фамилия, имя, отчество)

произвели приемку следующих мероприятий на внутридомовой системе отопления, ГВС, вентиляции по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, дер. Митькино, ул. Заречная, №2

1. Произвели приемку ГИДРОПНЕВМАТИЧЕСКОЙ ПРОМЫВКИ системы отопления, ГВС, вентиляции. Результаты проведенной гидропневматической промывки следующие:
Заполнение системы холодной водой до давления 6,0 кгс/см² ($P_{х/в} = 2/3$ высоты здания).
Заполнение системы воздухом до давления 8,0 кгс/см².
Количество сбросов воздушно-водяной смеси 3 раз.
При визуальном осмотре установлено, что промывочная вода _____
Лабораторный анализ показал, что промывочная вода _____
Рекомендовано: _____

2. Произвели приемку ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ИСПЫТАНИЯ системы отопления / ГВС / вентиляции. Результаты проведенного гидравлического испытания следующие:
При гидравлическом испытании системы давление было поднято до требуемого по инструкции 8 кгс/см². При этом:
по истечении 10 мин. после отключения пресса, стрелка манометра упала до _____ кгс/см²;
утечка воды не превышала 0 м³/ч.
При осмотре системы обнаружены следующие дефекты:

Установленные настоящим актом дефекты потребитель обязан устранить к « ____ » _____ 2019г

Замечания по предписанию от " ____ " _____ 20 ____ года № _____

а) выполнено _____

б) не выполнено _____

Дефекты устранены, замечания по предписанию от " ____ " _____ 20 ____ года _____ выполнены, система отопления / ГВС / вентиляции абонента заполнена, промыта, испытана и готова к эксплуатации и считается принятой с « ____ » _____ 2019 г.

Представитель ресурсоснабжающей организации кар. уч. Захаров А.В.

(должность, фамилия, имя, отчество, телефон, подпись)

Представитель абонента ген. директор Литвак А.П.

(должность, фамилия, имя, отчество, телефон, подпись)

