

АКТ  
ГОТОВНОСТИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ТЕПЛООВОГО ПУНКТА,  
ЭЛЕВАТОРНОГО УЗЛА, УЗЛА РЕГУЛИРОВАНИЯ  
К ЭКСПЛУАТАЦИИ В ОТОПИТЕЛЬНОМ ПЕРИОДЕ 2019/2020 гг.

г.о. Одинцово

" " \_\_\_\_\_ 2019г.

Потребитель (абонент): Жилой дом (ООО «Домэлком»  
Адрес: Московская обл., Одинцовский р-н, дер. Митькино, ул. Заречная, №4

Мы, нижеподписавшиеся, представитель ресурсоснабжающей организации \_\_\_\_\_  
*кар. участка Ожицкого Захаров А.В.*  
(должность, фамилия, имя, отчество)

и представитель потребителя: Генеральный директор ООО «Домэлком» Литвак А.П.  
(должность, фамилия, имя, отчество)

произвели приемку подготовленного к зиме индивидуального теплового пункта / элеваторного узла / узла регулирования по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, дер. Митькино, ул. Заречная, №4

**РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ И ОСМОТРА:**

1. Подогреватель горячего водоснабжения: Ридан

При гидравлическом испытании давление было поднято до требуемого по инструкции 10 кгс/см<sup>2</sup>, при этом по истечении 15 мин. после отключения прессы стрелка манометра упала до \_\_\_\_\_ кгс/см<sup>2</sup>.

2. Подогреватель отопления: Ридан

При гидравлическом испытании давление было поднято до требуемого по инструкции 10 кгс/см<sup>2</sup>, при этом по истечении 15 мин. после отключения прессы стрелка манометра упала до \_\_\_\_\_ кгс/см<sup>2</sup>.

3. Насосное оборудование: Исправное

4. Запорная арматура и трубопроводы: Исправны

5. Гидравлическая автоматика: Исправна

6. Электроавтоматика : Исправна

7. Укомплектование КИП : Укомплектовано

8. Узел учета: Имеется

9. Состояние изоляции: Удовлетворительно

10. Состояние помещения, освещения, вентиляции, дверей и запорных дверных устройств, дренажей, приемков и др. : Выполнено

11. Выполнение мероприятий по технике безопасности : Выполнено


12. Укомплектование технической документацией: Укомплектовано

13. Связь с диспетчерской службой организации, эксплуатирующей жилой фонд: Имеется

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОМИССИИ:**

Индивидуальный тепловой пункт, элеваторный узел, узел регулирования к эксплуатации в отопительный период 2019 - 2020 гг. принят и готов к подключению к тепловой сети ресурсоснабжающей организацией.

Представитель ресурсоснабжающей организацией



*Захаров А.В.*  
(Ф.И.О.)

Представитель абонента

*Литвак А.П.*  
(Ф.И.О.)